



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.1463.2022**
HYGIENIC CERTIFICATE **ORYGINAL**

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Ocynkowane rury stalowe ze stali S195T według normy EN 10255, S235JRH według normy EN 10219, P235TR1 według normy EN 10217**

Zawierający / containing: stal niestopową (S195T, S235JRH, P235TR1), powłokę cynkową

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

ÇAYIROVA BORU SANAYI ve TİCARET A.Ş.

Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No 170

Darıca 41700 Kocaeli, Turcja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ÇAYIROVA BORU SANAYI ve TİCARET A.Ş.

Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No 170

Darıca 41700 Kocaeli, Turcja

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.12.12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.12.12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 grudnia 2022

The date of issue of the certificate: 12th December 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

